

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขแล้ว  
ปรากฏว่าผู้ประกอบการทั้ง ๓ ราย เสนอรายการอะไหล่ซึ่งไม่ตรงกับทางราชการกำหนด ดังนี้ ลำดับที่ ๒  
ทางราชการกำหนด Pressure Sensor Transmitter P/N 560.931A03101 P-rel 0-16 Bar out 4-20 mA. (10-33) V  
บริษัทฯ เสนอ Pressure Sensor Transmitter P/N 520.931S03100 N-rel 0-16 Bar out 4-20 mA. (10-33) V  
เนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ใช้งานโดยไม่ผ่านผู้สร้างเครื่องไฟฟ้าหลักได้ และ ลำดับที่ ๓  
ทางราชการกำหนด Water Flow Switch Type FWS-1001 H บริษัทฯ เสนอ Water Flow Switch Type  
WFS-1001 H ตรายี่ห้อ HONEY WELL จาก U.S.A. เนื่องจากโรงงานผลิตจากต่างประเทศ ยกเลิกกิจการ (สิ่งที่  
ส่งมาด้วย ๔) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกอบการตามหนังสือเชิญชวน เสนอรายละเอียดเงื่อนไข  
และข้อกำหนดไม่ตรงตามที่ทางราชการกำหนด จึงเห็นควรยกเลิกการซื้อฯ โดยไม่มีการพิจารณาด้านราคา